



חומרים:

1.	צנור מריפלוקס (HDPE PE100)			
15.0	17, PN10 SDR	450ø	ח'	
1	15' PE לריתון פנים 'פלסאן' 4605S	450ø	יד'	
1	קולר בטון לפי פרט 9	1.20x1.20x0.40	יד'	
	משתד בטון 4.0x3.0x0.20			מזויין
2.40	ברשת 10ø לפי פרט 6-P		ח'ק	

הערה:

1. פרטי איטום ראה גל' HDPE LINER.

					6.
					5.
					4.
					3.
					2.
					1.
תאריך עדכון Date Modify	חתימה Signature	שינוי מס' Revise No			
	12.08.2020		Information	יעיון	
	12.07.2022	✓	Tender	מכרז	
			Execution	ביצוע	
					
<p>ברז'יק מהנדסים BEREJIK ENGINEERING</p> <p>תל-אביב, רח' עמיניוד 23, מיקוד: 67898 טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696 E-mail: Office@Berejik.co.il WWW.Berejik.co.il</p>					
Place			מקום		
<p>מועצה אזורית שפיר</p>					
Project name			שם הפרויקט		
<p>הרחבה ושדרוג מסי"ש שפיר</p>					
Subject of drawing			נושא הגיליון		
<p>צנור כניסה למאגר קולחים שניוניים</p>					
No	מס' הדף	<p>המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שטוח את אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע נזלים ע"י חדידה בשרטוט.</p>			
No	מס' הוועיית	<p>ALWAYS THINK SAFETY.</p>			
Design director	תכנן				
	נטלי				
Designed by	שרטט	Date	תאריך	Scale	מקוט
	נטלי	12.08.2020		1:100	
Checked by	בקר	File	קובץ	Size of sheet	ידידת הגיליון
	ר.ברז'יק	Maag-p13.dwg		A2	