



1	יח'	2500 liter	1. מיכל 'חזופית' מק"ט 0103-25032
1	יח'		2. מאצרה 'חזופית' מק"ט 0107-LCT300
2	יח'	100liter/hr	3. משאבת מיון פקולונט
2.0	נ'	ø32mm	4. צנור PVC
6.0	נ'	ø32mm	5. צנור הורקה PE
6	יח'	ø32mm	6. מגוף כדורי PVC
2	יח'	ø32mm	7. שסתום אל חוזר
1	יח'	ø32mm	8. מסנן PVC
1	יח'	ø32mm	9. שסתום אניי טיפון
1	יח'	ø50xø32	10. מעבר קוטר
2	יח'	ø32xø25	11. מעבר חבור למשאבות מיון
2	יח'	ø32xø16	12. מעבר חבור למשאבות מיון
2	יח'	ø32mm	13. טע PVC
12	יח'	ø32mm	14. קשת 90° PVC
1	קומ"פ		15. דפדיון
			16. מדף מגולבן צבוע אפוקסי כמה שכבות עס
			מדף עליון פלסטי עבה מלחז PPN
1	קומ"פ		17. וחיוקים עבים 15-20mm
4	קומ"פ		18. פלסת נרוסטה +4 ברגי נרוסטה
2.5	נ'		19. פרויל C100
1	יח'		מעבר קיר אטום פלסטי תקני

			6.
			5.
			4.
			3.
			2.
			1.
שיוני מס' Revise No	חתימה Signature	תאריך עדכון Date Modify	
לעיון Information	12.08.2020		
למכר Tender	12.07.2022		
לביצוע Execution			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h2>ברז'יק מהנדסים</h2> <h2>BEREJIK ENGINEERING</h2> <p>תל-אביב, רח' עמידבן 23, מיקוד: 67898 טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696 E-mail: Office@Berejik.co.il WWW.Berejik.co.il</p> </div>  </div>			
המקום Place			המקום
<p style="text-align: center;">מועצה אזורית שפיר</p>			
<p>שם פרויקט Project name</p> <p style="text-align: center;">הרחבה ושדרוג מסיש שפיר</p>			
<p>נושא הגליון Subject of drawing</p> <p style="text-align: center;">מערך פלוקולנטים</p>			
No	מס' הדף	<p>המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במסגרת. על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל שטח או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים עיי מדידה בשטחים.</p> <p style="text-align: center;">ALWAYS THINK SAFETY.</p>	
No	מס' והתוכנית		
Design director	מתכנן		
Designed by	שרטט	Date	תאריך
	נסלי	12.08.2020	Scale
Checked by	בקר	File	קובץ
	ר.ברז'יק	__904.dwg	Size of sheet
			A2